


GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
34-143 LANCKORONA
ul. 3-go Maja 587, tel. 033 876 35 81
NIP 551-000-74-46 REGON 070018600



Lanckorona, dn. 27. 10. 2009

Nasz znak: GW 7032/36/wod/2009

M.S.M „PONTEX”
Sp. z o. o.
Plac Mieroszewskich 1
41-400 Mysłowice.

Dot. warunków przebudowy wodociągu. L.dz.873/2009.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie wydania warunków przebudowy i zabezpieczenia wodociągu PCV/PE Ø 110 mm w ciągu drogi powiatowej Nr 1729K Stronie-Stryków-Skawce, informuję, że przebudowa wodociągu w zakresie zaznaczonym na mapie jest możliwa po spełnieniu poniższych warunków:

1. Na odcinku od pkt. A do pkt. B wykonać nowy odcinek wodociągu z rur atestowanych PE-HD 80, PN 1,0 MPa, Ø 110mm (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,50 m.
3. Rurociąg położyć na podsypce piaskowej min. 0,10 m i zasypać piaskiem na wys. co najmniej 0,30m.
4. Całość należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką ze stali 0,60m nad rurociągiem.
5. Na odcinku przejścia pod drogą założyć rurę stalową ochronną.
6. Na przedmiotowe roboty wykonać projekt branżowy i uzgodnić go z tut. zakładem.
7. Termin robót zgłosić do tut. Zakładu co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.
8. Całość robót wykonać przy naszym nadzorze.

mgr inż. Wiesław Spisak
Dyrektor
Gminnego Zakładu Budżetowego
w Lanckoronie