

ODPIS PROTOKOŁU NGK.6630.2.2018

Działając na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2101)

na wniosek:

Beata Barszcz

Jaślany 406

39-332 Tuszów Narodowy

występującego w imieniu inwestora:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

dotyczącej:

przebudowy sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w:

obręb Sułkowice, Rzyki, gm. Andrychów;

projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wadowicach ul. Mickiewicza 24.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy z upoważnienia Starosty Wadowickiego Anna Dębska- inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wadowicach.

Lp.	Podmioty zawiadomione	Adres	Uczestnik	Podpis	Uwagi
1	Beata Barszcz	Jaślany 406 39-332 Tuszów Narodowy	Wydział Dróg Powiatowych		nieobecny pomimo powiadomienia
2	Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych	ul. Batorego 2 34-100 Wadowice	inż. Sławomir Wróbel Główny specjalista	[Podpis]	BEZ UWAG
3	Urząd Miejski w Andrychowie	ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	[Podpis]	[Podpis]	
4	TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Wadowice	ul. Wojska Polskiego 2d 34-100 Wadowice	Zbigniew Pajak	[Podpis]	VERTE
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	ul. M. Kacprzaka 25 01-224 Warszawa	[Podpis] Wojciech	[Podpis]	VERTE
	Rejon Dystrybucji Gazu w Kętach	ul. Krakowska 27 32-650 Kęty			
6	ORANGE POLSKA S.A. Oddział w Krakowie	Dauna 66 30-629 Kraków			nieobecny pomimo powiadomienia
7	OGP w Warszawie TJE w Bielsku-Białej	ul. Gazownicza 14			nieobecny pomimo powiadomienia
8	Małopolska Sieć Szerokopasmowa TELEKOM sp. z o.o.	ul. Ogłędzyna 20, 31- 589 Kraków			nieobecny pomimo powiadomienia
9	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie	ul. Batorego 68 34-120 Andrychów	Marcin Najewski	[Podpis]	bez uwag
10	Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach	ul. Batorego 2 34-100 Wadowice			nieobecny pomimo powiadomienia
11	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach	ul. Mickiewicza 24 34-100 Wadowice		[Podpis] Z up. Starosty mgr inż. Anna Dębska	VERTE

Uwagi i zalecenia:

ad.11. Na podstawie art. 15 ust 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2101) zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do zabezpieczenia i ochrony znaków geodezyjnych występujących w obszarze inwestycji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 w/w Prawa geodezyjnego i kartograficznego należy niezwłocznie zawiadomić Starostę Wadowickiego o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych.

Zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki geodezyjne będą podlegać wznowieniu na koszt inwestora przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przed ostatecznym zakończeniem inwestycji i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

od 5/1 Upadnia się idk w piśmie PSG-COOLDTZHS/18N/154438317/1254/1117

z dnia 03.10.2017r

Q

Ad. 4

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii NN - 1m

- linii SN - 2m

- linii WN - 5m

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN,

- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką

eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia

dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny

do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten

sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii i w, inaczej będą

musiały być odhutowane kosztem i staraniem winnego

ich uszkodzenia.

Z up. Starosty

mgr inż. Anna Dębska

Insp. w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a ad

Sprawę prowadzi: Anna Dębska

tel. 338734241