STAROSTWO POWIATOWE
w WADOWICACH
34-100 Wadowice, ul. Zatorska
tel. 33 / 873 42 00, fax 33 / 823 24 33
www.powiatwadowicki.pl
e-mail: biuro@powiatwadowicki.pl

NIZ.272.PN.3.2021 Wadowice, 04.01.2022 r.

Do wszystkich potencjalnych wykonawców

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hal sportowych przy placówkach oświatowych wg dwóch zadań: ZADANIE NR 1: „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36; ZADANIE NR 2: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie w zakresie rozbiórki istniejącego łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem wraz z całą infrastrukturą techniczną w Andrychowie przy ul. Pachla 16".

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania potencjalnych wykonawców skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, że w ramach udzielonej gwarancji i prowadzonych serwisów w trakcie jej trwania, Wykonawca jest odpowiedzialny za serwisowanie urządzeń natomiast Zamawiający pokrywa wartość części eksploatacyjnych tj. np. filty, paski, itp.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest odpowiedzialny za serwisowanie urządzeń natomiast Zamawiający pokrywa wartość części naturalnie zużywalnych w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z informacją udzieloną w informacjach dodatkowych pkt. 10 – hala Wadowice, pkt 16 hala Andrychów.

Pytanie 2
Proszę o podanie lokalizacji kabla obcego wymagającego przebudowy zgodnie z działem 1.24 w przedmiarach dla hali w Wadowicach.
Odpowiedź
Kabel zlokalizowany jest pod projektowanym budynkiem zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Pytanie 3
Czy zakres przebudowy kabla wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę?
Odpowiedź
Nie, uzgodnienie TAURON z dnia 21.10.2020 r. znak: TD/OBB/K/WT/TS/385/2020 ujęte w zatwierdzonej dokumentacji decyzją nr 265/2021.

Pytanie 4
Zgodnie z projektem zasilanie obiektu wyprowadzono ze złącza kablowego. Proszę o przesłanie schematu potwierdzającego to zasilanie kablem YAKXS.
Odpowiedź
Zgodnie z rysunkiem nr. E-01- schemat zasilania.

Pytanie 5
W przypadku zasilania z wewnątrz budynku proszę również o przesłanie zasilania.
Odpowiedź
Zgodnie z projektem.

Pytanie 6
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 21.01.2022r.
Odpowiedź
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie 7
Proszę o podanie lokalizacji oraz informacji/specyfikacji mat grzejnych.
Odpowiedź
Maty grzejne zlokalizowane są na schodach zewnętrznych. Informacje/specyfikacje mat grzejnych zgodnie z projektem.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

STAROSTA
inż. Eugeniusz Kurdas