

Wadowice, 28.03.2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
„Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZIU nr 1 w Wadowicach”
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00144234/01 z dnia 2023-03-21

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową instalacji c.o. grzejnikowej? Przedmiar obejmuje montaż 134 grzejników wraz a armaturą, dodatkowo wymianę armatury na grzejnikach istniejących. Proszę o załączenie projektu instalacji c.o.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot umowy nie obejmuje wymiany grzejników.

2. Proszę o dopuszczenie kotłów o parametrach wg poniższej tabeli kolumna do akceptacji”.

Proszę o dopuszczenie podania parametrów dotyczących sprawności kotła oraz zakresu mocy cieplnej przy parametrach 80/60 lub 50/30, większość producentów kotłów podaje w ten sposób dane.

	W projekcie	Do akceptacji
zakres mocy cieplnej przy 80/60□C	33,5 ÷ 210,1kW	34 – 196 kW
zakres mocy cieplnej przy 70/50□C	przy 70/50□C 34,7 ÷ 214,1kW	Przy 50/30□C 37 - 208kW
sprawność znormalizowana Hi przy 75/60□C	przy 75/60□C 106,6%	przy 3 parametrach: 80/60 Qmax 98,1% 50/30 Qmax / 104,3% TR30 Przy 30% / 106,7% Sprawność dla kotła w przetargu została podana jak sprawność oparta na wartości opałowej (Hi), producent proponowanego przez nas kotła podaje sprawność opartą na cieple spalania (Hs).

zapotrzebowanie gazu ziemnego	22,8m ³ /h	21 m³/h
maks. ciśnienie robocze wody	6,0bar	6,0bar
ciśnienie tłoczenia na krońcu spalin	1,0mbar	10-150Pa
brak konieczności zapewnienia minimalnego przepływu wody	tak	tak
wyposażony w czujnik ciśnienia minimalnego	tak	tak
wyposażony w klapę zwrotną spalin do instalacji kaskadowych lub wielokotłowych	tak	tak
wyposażony w regulator z wyjściem do regulacji prędkości obrotowej pompy kotłowej w zależności od różnicy temperatur czynnika zasilanie/powrót	tak	tak
zakres nastaw temperatury wody grzewczej	20 ÷ 90 °C	Tmax 90C
krońce przyłączeniowe czynnika grzewczego	DN65	2"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kotłów o wyżej wymienionych parametrach. Wykonawca może zaproponować inne urządzenie niż przedstawione w dokumentacji jednak o parametrach równoważnych lub lepszych.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

STAROSTA
inż. Eugeniusz Kurdas